



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: **P03902034 GEN**

N 126227

Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☒ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager:

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, Voornaam: **Erdogan** Naam, Voornaam:
Adres: **Nieuwhep 41**
Ident. Kaart nr.: Post nr. + Stad: **9040 Sint-Lambrechtsberg**
BTW nr.: BE Tel:/...../.....

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☐ Art 270	☐ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ ① Woonenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☒ ② Huishoudelijke werkeenheid
☒ Art 276	☐ periodiek	☒ controle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☒ ③ Gemeenschappelijke delen
	☐ verzwarend	☐ Art 276bis: verkoop van een woonenheid		☐ Art	☐ Art	☒ ④ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN: kWh meter nr.: 37096041 Meterstand dag: 4703 nacht: Bescherming aansluiting (A): ☒ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ nr.: Meterstand:	☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _n : ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐ Maximale nominale stroom (A): ☒ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 10 mm ² - Type: KDB Type aardelektrode: ☐ aardingslus ☐ pen / baar	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 30 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 10 ☐ Zie bijlage	

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Toestellen ☒ Materieel ☒ >/doorsnede ☒ Schema's
☐ Aardingsweerstand: **15** Ω ☐ Algemeen isolatieniveau: **1** MΩ ☐ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☒ Test DSI
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	geen inbreuken vastgesteld	Visum DNB:
Inbreuken Bestaande installatie		Aangestelde DNB: Naam:
Opmerkingen		Visum:

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
☒ De bestaande installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór **18/02/2035** (*)

• door hetzelfde erkend organisme (**)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:

Naam: **Meendonck** Agent nr.: **3902** Datum: **18/02/2010**
Aantal bijlagen: ☐ Situatieschema(s) ☐ Eéndraadsschema(s) ☐

Voor de directeur generaal: Handtekening

Meendonck

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.